



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08  
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска  
426072, г. Ижевск, ул. Ленина, 111, e-mail: Pergpn@yandex.ru

г. Ижевск

«08» сентября 2017г.

Предписание № 01/61/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная  
школа №48, директору Агеевой Татьяне Анатольевне

во исполнение распоряжения № 01/61 от «28» августа 2017 г., выданного заместителем главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Савенковым Юрием Валерьевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 20 мин. «05» сентября 2017 г. по 14 ч. 00 мин. «08» сентября 2017г. проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №48 (далее по тексту МБОУ СОШ № 48) (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 144; место фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 144).

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Кузьмин Юрий Валерьевич

**совместно с:** директором МБОУ СОШ № 48 Агеевой Татьяной Анатольевной, заместителем  
директора по АХР Лебедевой Надеждой Геннадьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери производственного помещения категории пожарной опасности-В2 (кабинет технологии для девочек) не обеспечивают требуемого предела огнестойкости не менее 0,6 часа (EI 30).	ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 п.1. СП 4.13130.2013 п. 5.6.4. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. п. 6.3.7. Складские помещения категорий В1 - В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-	03.09.2018г.	



	<p>го типа и перекрытиями 1-го типа.  <b>СНиП 21-01-97*</b>  <b>п.п. 7.4, 7.18 (5.14*), пособие к СНиП 21-01-97*</b>  <b>п.4.1.</b> «Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских школьных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.»  <b>СНиП 2.08.02.85 «Общественные здания и сооружения»</b>  <b>п.3.21.</b> Двери пожароопасных помещений и технических помещений (электрощитовых, кладовых для хранения стораемых материалов, вентиляционных камер и др.) должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 часа.</p>		
--	--	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

**Подписи лиц проводивших проверку:**  
 Государственный инспектор города Ижевска  
 по пожарному надзору Кузьмин Ю.В.  
 (должность фамилия, инициалы инспектора)



«08» сентября 2017 г.  
 М.Л.П.\*

**Предписание для исполнения получить:**

Ижевск Габеев Тимурович директор ИБФУ ООО «СВ»  
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
 юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  
 «08» сентября 2017 г.  
 (подпись)

*Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99  
ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород – 8-800-100-11-20  
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99*